


Производство работ в 25-метровой охранной зоне газопровода без письменного разрешения филиала ООО «Газпром трансгаз Саратов» Пугачевского ЛПУМГ и без его представителя ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Проект организации строительных работ представить в Пугачевское ЛПУМГ за 15 суток до начала работ.

До начала работ получить письменное разрешение эксплуатирующей организации, а за 5 суток до начала работ, уведомить эксплуатирующую организацию о времени и дате начала работ, указанных в разрешении.



						24-04/1ПД(ПИР)	ООО "ЮКОЛА-нефть"
						Строительство ЛЭП-10кВ для электроснабжения скважины N2 Михайловского месторождения от существующей опоры N1-07/79 ВЛ-10кВ отпайки N1-07 от опоры N1-15/4 ВЛ-10кВ ВЛ1001 ПС35кВ "Бартеведка" до вьеза устанавливаемых КТП-10/0,4 кВ	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		
Нач.отг.		Строева					
ГИП		Афросин				Электроснабжение	
Разработал		Омельченко					
						План трассы ВЛ-10кВ М 1:1000 (продолжение)	ЛАО "БОГОРОДСКНЕФТЬ"