

"Киоск-Зп" с КА		<b>Опросный лист на КТП-Т-25-400/10(6)/04-12-У1</b>		Заявка ТД №		Заказ №																	
Мощность силового трансформатора, кВА				<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 40 <input checked="" type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 160 <input type="checkbox"/> 250 <input type="checkbox"/> 400																			
Напряжение обмоток ВН трансформатора, кВ				<input type="checkbox"/> 6 кВ <input type="checkbox"/> 6,3 кВ <input checked="" type="checkbox"/> 10 кВ <input type="checkbox"/> 10,5 кВ																			
Исполнение высоковольтного ввода				<input type="checkbox"/> Кабель <input checked="" type="checkbox"/> Воздух																			
Разъединитель ВН (Устанавливается на концевой опоре ВЛ)				Устройство защиты от перенапряжений																			
<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> РЛК-10/400-УХЛ1 <input checked="" type="checkbox"/> РЛНД-10/400-УХЛ1				<input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> ОПН-6(10)кВ (Стандартное исп.) <input type="checkbox"/> РВО-6(10)кВ																			
Коммутационный аппарат УВН * <sup>1</sup> РВЗ-ЭЛМ-10/630-П-П210-У2 * <sup>2</sup> ВНА-П-10/630-20зп У2 Предохранители <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет				<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> РВЗ*<sup>1</sup>  </div> <div> <input type="checkbox"/> ВНА*<sup>2</sup>  </div> </div>																			
Поставка трансформатора				<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Вкатка по выбору поставщика																			
Производитель трансформатора ТМГ																							
Схема и группа соединения обмоток				<input type="checkbox"/> Д/Ун-11 <input type="checkbox"/> У/Ун-0 <input checked="" type="checkbox"/> У/Зн-11																			
Вводной выключатель-разъединитель				ВР 32-39 (630А) <span style="float: right;">QS1</span>																			
<b>Выбор варианта исполнения ввода РУНН, заполнить таблицу выбора</b>																							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>№8</td> <td>№7</td> <td>№6</td> <td>№5</td> <td>№4</td> <td>№3</td> <td>№2</td> <td>№1</td> </tr> </table>																№8	№7	№6	№5	№4	№3	№2	№1
№8	№7	№6	№5	№4	№3	№2	№1																
Учет электроэнергии: <input type="checkbox"/> СЕ300 R31 043-J <input type="checkbox"/> Выводы под учёт <input checked="" type="checkbox"/> Меркурий 230ART-03 CLN <input type="checkbox"/> Другой																							
Ограничитель перенапряжения ОПНн-0,38				<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <span style="float: right;">FV4...6</span>																			
Линейный выключатель ВА04-36 16-400А. Исполнение вывода: К-кабель, С-СИП, В-воздух (провод)																							
Номинальные токи теплового (I <sub>T</sub> ) и электромаг- нитного (I <sub>з</sub> ) расцепителей АВ отходящих линий	Линия 1	I <sub>T</sub> , А	250(0,4-1,0In)	I <sub>з</sub> , А	250(1,2-12In)	<input checked="" type="checkbox"/> К <input type="checkbox"/> С <input type="checkbox"/> В																	
	Линия 2	I <sub>T</sub> , А	250(0,4-1,0In)	I <sub>з</sub> , А	250(1,2-12In)	<input checked="" type="checkbox"/> К <input type="checkbox"/> С <input type="checkbox"/> В																	
	Линия 3	I <sub>T</sub> , А		I <sub>з</sub> , А		<input type="checkbox"/> К <input type="checkbox"/> С <input type="checkbox"/> В																	
	Линия 4	I <sub>T</sub> , А		I <sub>з</sub> , А		<input type="checkbox"/> К <input type="checkbox"/> С <input type="checkbox"/> В																	
	Линия 5	I <sub>T</sub> , А		I <sub>з</sub> , А		<input type="checkbox"/> К <input type="checkbox"/> С <input type="checkbox"/> В																	
	Линия 6	I <sub>T</sub> , А		I <sub>з</sub> , А		<input type="checkbox"/> К <input type="checkbox"/> С <input type="checkbox"/> В																	
	*Ремонтный фидер (Разъем СИПК/СИПЦ8-4х60)					<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет																	
Фидер уличного освещения (ФУО) на фотореле, А				<input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 25 <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Другой																			
Цепи собственных нужд, В				<input type="checkbox"/> 12 <input checked="" type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Другой																			
Комплект проводов до воздушного вывода НН				<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет																			
Комплект блокировок по ГОСТ 12.2.007.4-75				<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет																			
Цветовое оформление КТП				<input checked="" type="checkbox"/> Стандарт <input type="checkbox"/> Корпоративная окраска (см. приложение)																			
<b>Таблица выбора вводного выключателя и тр-ов тока</b>						Дополнительные требования: Выдать задание на фундаменты или предоставить типовое решение Предоставить внешний вид и габаритные размеры.  <div style="text-align: center;">24-04/1ПД(ПИР)-ЭС.ОЛ2</div>																	
S, кВА	Выключатель QF	ТА1...3		ТА4...6 (измерение)																			
		<input type="checkbox"/> 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> 0,5S																					
25	<input type="checkbox"/> ВА 04-36 40А	<input type="checkbox"/> 50/5		<input type="checkbox"/> 50/5																			
40	<input type="checkbox"/> ВА 04-36 63А	<input type="checkbox"/> 75/5		<input type="checkbox"/> 75/5																			
63	<input type="checkbox"/> ВА 04-36 100А	<input type="checkbox"/> 100/5		<input type="checkbox"/> 100/5																			
100	<input type="checkbox"/> ВА 04-36 160А	<input type="checkbox"/> 150/5		<input type="checkbox"/> 150/5																			
160	<input checked="" type="checkbox"/> ВА 04-36 250А	<input checked="" type="checkbox"/> 300/5		<input type="checkbox"/> 300/5																			
250	<input type="checkbox"/> ВА 04-36 400А	<input type="checkbox"/> 400/5		<input type="checkbox"/> 400/5																			
400	<input type="checkbox"/> ВА 51-39 630А	<input type="checkbox"/> 600/5		<input type="checkbox"/> 600/5																			
Другой	<input type="checkbox"/>			т к сь																			
Количество КТП, шт.		1 (одна)				Об Михайловское м/р																	
Шифр №																							
Тел.: (846) 979-97-97 E-mail: td@elektrum.info																							
Согласовано:																							