

		Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код обо-рудования, изделия, материала	Завод изготовитель		Еди-ница изме-рения	Коли-чест-во	Масса едини-цы, кг	Примечание						
		1	2	3	4	5		6	7	8	9						
Взам инв. N		6	Ответвительная анкерная опора в составе:	ОА10-1				шт.	1								
		6-1	Стойка железобетонная	СВ105				шт.	2								
		6-2	Плита П-3и					шт.	2								
		6-3	Траверса ТМ6					шт.	1								
		6-4	Траверса ТМ3					шт.	1								
		6-5	Серьга СК-7					шт.	2								
		6-6	Хомут Х1					шт.	2								
		6-7	Подвеска натяжная изолирующая	3.407.1-143.1.30				шт.	3								
		6-8	Кронштейн У1					шт.	1								
		6-9	Стяжка Г1					шт.	2								
		6-10	Проводник ЗП1	3.407.1-143.8.54				м	1,7								
		6-11	Штыревой изолятор ШФ-20В					шт.	7								
		6-12	Серьга СРС-7-17					шт.	1								
		6-13	Колпачек К-6					шт.	7								
		6-14	Крепление провода	3.407.1-143.1.28				шт.	7								
		6-15	Зажип ПС-2					шт.	2								
		6-16	Зажим ПА					шт.	9								
		Подпись и дата		6-17													
				6-18													
Инв. N подл.		6-19															
												24-04/1ПД(ПИР)		ООО "ЮКОЛА-нефть"		Лист N	
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата							