Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Колич-чест-во	Масса едини-цы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	*Промежуточная опора в составе:*	П10-1			шт.	49		
1-1	Стойка железобетонная	СВ105			шт.	49		
1-2	Траверса ТМ1 (ТМ24)	3.407.1-143.8.1			шт.	49		
1-3	Хомут Х1	3.407.1-143.8.49			шт.	49		
1-4	Штыревой изолятор ШФ-20В				шт.	147		
1-5	Колпачек К-6				шт.	147		
1-6	Крепление провода	3.407.1-143.1.28			шт.	147		
1-7	Зажип ПС-2				шт.	49		
2								
2-1								
2-2								
2-3								
2-4								
2-5								
2-6								
2-7								

Взам инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Афросин			11.19
Разраб.		Омельченко			11.19
Нач.отд.		Строева			11.19

24-04/1ПД(ПИР) ООО "ЮКОЛА-нефть"

Строительство ЛЭП-10кВ для электроснабжения скважины N2 Михайловского месторождения от существующей опоры N1-07/79 ВЛ-10кВ отпайки N1-07 от опоры N1-15/4 ВЛ-10кВ ВЛ1001 ПС35кВ "Бартеневка" до вновь устанавливаемых КТП-10/0,4 кВ

ВЛ 10кВ
Электроснабжение

Стадия	Лист	Листов
Р	1	11

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ПАО "Богородскнефть"

Формат А3