

| | |
|--------------|--|
| Взам. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

| Позици я | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Шифр | Единица изм. | Количество | Вес ед., кг | Номера опор на плане трассы |
|-------------|---|--|--------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | Анкерная концевая опора с установкой разъединителя AP-1 | A10-1 с AP-1 | 3.407.1-143.1.10 3.407.1-143.1.23 | Шт. | 3 | 1180 | Согласно плану |
| 2 | Угловая анкерная опора | УА10-1 | 3.407.1-143.1.11 | Шт. | 18 | 1180 | Согласно плану |
| 3 | Угловая промежуточная опора | УП10-1 | 3.407.1-143.1.9 | Шт. | 28 | 1180 | Согласно плану |
| 4 | Ответвительная анкерная опора | ОА10-1 | 3.407.1-143.1.12 | Шт. | 1 | 1180 | Согласно плану |
| 5 | Опора промежуточная | П10-1 | 3.407.1-143.1.7 | Шт. | 113 | 1180 | Согласно плану |
| 6 | Угловая ответвительная анкерная опора "Устройство ответвления от существующей угловой анкерной опоры" | УОА10-1 | 3.407.1-143.1.23 | Шт. | 1 | - | Согласно плану |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|---|---------|------|---|----------------------|--------|------|--------|
| | | | | | | 10-08/12ПД-ЭС.СО | ООО "ЮКОЛА-нефть" | | | |
| Изм. | Кол. | Лист | № | Подпись | Дата | | | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | «Внешнее электроснабжение нефтяных скважин Андреевского и Васильковского месторождений» Ведомость опор | Р | 1 | 1 | |
| Проверил | | Строева Т.П. | | | | | ПАО «БОГОРОДСКНЕФТЬ» | | | |
| Разработал | | Омельченко | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |