



Промежуточная опора

Анкерная опора

Проектируемая ВЛ-10 кВ

Номер опора

Тип опоры

1. Основанием для разработки рабочего проекта являются технические условия ПАО "МРСК Волево" б/н от 16.09.2015 №1 и Технические задания заказчика от 09.07.2015.
2. Установку опор выполняли согласно альбому 3.4.07.1-143
3. Разведчики заземления опор выполняли согласно альбому 3.4.07-150.
4. Для защиты от грозных перенапряжений на концах опора КПП-1, установили ограничители перенапряжения ОПН.
5. Разведчиками QST,QS2,QS3 Выбраны марки РПНД-СЗШ-1-10-III-400-XXIII с приводом (Р-СЗШ-1-01XXIII).
- Разведчиками заземлить с сопротивлением не более 10 Ом. Для этого вокруг опор с разведчиками проложить контур на глубине ~,0700м со сторонами 2х2 м. Приварить к нижнему выпуску опора.
6. Средние длины пролетов утончаются при строительстве с учетом рельефа местности и обеспечения необходимого габарита проводов до земли.

[illegible]