

Инв. №подг.	Подг. и дата	Взаим. инв. №

Инв. №подг.	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Примечание	10-08/12ПД-ЭС						ООО "ЮКОЛА-нефть"								
							Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	«Внешнее электроснабжение нефтяных скважин Андреевского и Васильковского месторождений»								
												Стадия	Лист	Листов							
	1	Горизонтальный заземлитель оцинкованный	<u>Полоса 5х40 ГОСТ 103-2006</u> <u>Ст3 ГОСТ 535-2005</u>	<u>60</u> <u>94</u>	1,5700	<u>м</u> <u>кг</u>	Нач.отг.	Строева			09.15	ВЛ 10кВ. Электроснабжение.	Р	13							
							Разработал	Омельченко			09.15										
							2	Вертикальный заземлитель	Круг 18 <u>ГОСТ 2590-2005</u> <u>Ст3 Гост 535-2006</u> <u>L=5,0м</u>	<u>75</u> <u>150</u>	2,0000	<u>шт</u> <u>кг</u>						План заземления КТП 250/10/0,4кВ, КТП-100/10/0,4 кВ	ПАО "БОГОРОДСКНЕФТЬ"		

